

建物安全 (一)	項目	臺北市建築物公共安全自主檢查管理合格標章
	法規依據	建築法
	法條	第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申辦辦法
	具體執行方式	委託營建署公布之合法檢查機構辦理檢查，每年申報1次
	主管機關證明文件	臺北市政府都市發展局-北市公安字第10880574000號



臺北市建築物公共安全 自主管理檢查合格標章

City of Taipei Public Safety
Building Inspection Certificate of Approval

申報年度

108 年

申報場所：臺北世界貿易中心展覽一館
 申報地址：台北市信義區信義路五段5號
 檢查機構：全聯建築物公共安全檢查股份有限公司
 查核機構：台北市建築物公共安全檢查商業同業公會
 主管機關：臺北市政府都市發展局
 有效期限：108年12月28日 ~ 110年12月31日
 發文字號：北市公安字第 10880574000 號



※本標章由主管機關授權查核機構代為核發並張貼於場所明顯處，逾期失其效力

建物安全 (二)	項目	建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書
	法規依據	建築法
	法條	第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法
	具體執行方式	委託營建署公布之合法檢查機構辦理檢查，每年申報1次
	主管機關證明文件	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會-北市公安字第10880574000號

正本

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

本通知書依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件委託查核作業準則」第6條後段規定責由查核機構代為通知。

掛號日期	中華民國 108 年 12 月 23 日
108 年度 檢查申報案	發文日期 中華民國 108 年 12 月 28 日 發文字號 北市公安字第 10880574000 號

檢查登記碼： B10811080276

受文者：臺北世界貿易中心展覽一館

副本受文者：臺北市政府都市發展局

全聯建築物公共安全檢查股份有限公司

主旨：所報附表建物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下(勾選或註記之項目)：

- 1. 查核合格，予以備查。
- 2. 案內提具改善計畫之檢查簽證項目，限於 以前改正完竣並再行申報。
- 3. 不合規定，除申請書外其餘文件檢還。不合規定項目(詳附表一)，限於本通知書送達之次日起 30 日內改正完竣辦理復核。

二、本依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請復核或復核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新臺幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得連續處罰，限期停止使用。

三、下次(年度)應申報期間為 110年 7月1日 至 110年 12月31日，屆時請依規定辦理申報。

四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。

五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原委託機關臺北市政府都市發展局或受理訴願機關提起訴願。

《附表一》申報資料表

臺北市建築物公共安全檢查商業同業公會

申報人	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人	姓名	黃志芳	國民身分證 統一編號	D120637801
	<input type="checkbox"/> 所有權人	通訊 住址	台北市信義區信義路五段5號		通訊電話
代申報人	<input type="checkbox"/> 主任委員	姓名		國民身分證 統一編號	
	<input type="checkbox"/> 管理負責人	通訊 住址			通訊電話
申報建築物概要	申報建築物或 營業場所名稱	臺北世界貿易中心展覽一館			現況用途 類組
	建築物地址	台北市信義區信義路五段5號			使用執照 字號
	整幢建築物 現況	地上 8 層、地下 2 層	申報樓層別	地下002層等10筆詳建築物申報樓層概要表	
專業機構、 檢查人員資料	機構(事務所) 名稱	全聯建築物公共安全檢查股份有限公司			認可證字號
	機構(事務所) 負責人姓名	黃文德			通訊電話
	專業檢查人 防火避難 設施類	姓名	楊志雄		認可證字號
	專業檢查人 設備安全類	姓名	楊志雄		認可證字號
不合格項目					

※本系處理之相關建議，歡迎至「台北市建築物公共安全檢查商業同業公會」網站(<http://www.tpassi.org/>)，或電洽服務電話：02-23645730，您的相關意見將作為建築物公共安全檢查申報案件查核服務品質之參考。

升降設備	項目	建築物昇降設備使用許可證
	法規依據	建築法
	法條	第77條之4規定
	具體執行方式	委託營建署公布之合法檢查機構辦理檢查，每半年申報1次
	主管機關證明文件	中華民國昇降設備安全檢查協會 使用許可證編號： 040000579、040000581、040000580、52B-002600、52B-002601、 040000574、040000572、040000573、040000571、040000575、 040000576。



機電安全	項目	高低壓電力設備定期檢測紀錄總表
	法規依據	用電場所及專任電氣技術人員管理規則
	法條	第 10 條
	具體執行方式	每6個月高壓停電保養檢查1次。
	主管機關證明文件	台灣機電顧問股份有限公司簽核文件

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表 (109 年 6 月)

用電場所名稱	中華民國對外貿易發展協會(展覽大樓)	用電地址	110台北市信義區信義路5段5號
用電場所負責人	黃志芳	責任分界點	MOF負荷端
電 號	00-94-2971-11-5	契約容量	4001 KW
檢測(日期,氣候)	日期: 109年6月7日 天氣: 室內 氣溫: 29℃ 濕度: 25%		
電氣技術人員	台灣機電顧問股份有限公司	執照號碼	北市電技證字第2164-1號
通 訊 處	台北市信義區嘉興街196號		
記 錄 人 員	張志堅	下次檢測月份	109 年 12 月
用電設備容量	供電電壓: 22800V 電動力: 14764.00 hp, 電熱: 940.000 kW, 照明: 5371.67 kW, 其它:		
附件及檢驗項目		序次數量	評判結果(註1)
(一)A表: 高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄		頁次:1-8 序:44	G
(二)B表: 高壓斷路器檢測紀錄		頁次:9-13 序:13	G
(三)C表: 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄		頁次:14-25 序:58	G
(四)D表: 高壓保護電驛檢測紀錄		頁次:26-30 序:17	G
(五)E表: 低壓設備檢測紀錄			本場所無此設備
(六)F表: 高低壓設備熱影像檢測紀錄			本次施作停電檢測
備註: 停電作業。檢驗結果: 本次檢測良好。			

註1: 評判結果: G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。

註2: 停電檢驗應填A至E表, 非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3: 總表應填一式3份, A至F附表一式1份, 總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查, 總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年, 主管機關得隨時查驗之。

用電場所負責人簽章

專任電氣技術人員簽章

109 年 6 月 7 日 填表

消防安全	項目	臺北市消防局消防安全檢查紀錄表
	法規依據	消防安全設備檢修及申報辦法
	法條	第 4 條
	具體執行方式	每半年委請消防設備師、消防設備士或檢修專業機構檢查 1 次。
	主管機關證明文件	消防設備師 (士) 簽署之文件

臺 北 市 政 府 消 防 局 消 防 安 全 檢 查 紀 錄 表 109.6.5

檢查種類 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種 <input type="checkbox"/> 第三種 <input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 檢修申報檢查 <input type="checkbox"/> 預設檢查 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 設立登記 <input type="checkbox"/> 聯合檢查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 專案檢查 <input type="checkbox"/> 檢查單位 信義中隊	檢查時間 年 月 日 時 分			
場所名稱 臺北世界貿易中心展館一館	用途 甲類展覽場			
場所地址 臺北市信義區信義路五段55號	場所編號 2773			
檢修申報 申報期別:2020上半年 檢修人員:黃柏霖 聯絡電話:02-27482225 檢修公司:全聯工程科技股份有限公司電話:(02)27482225	管理權人 黃志芳 電話:(02)02-2725-5200			
防火管理 張開始 簽署文號:A107規00212號				
場所資料 使用執照號碼:74使字第1265號 營業樓層:B2~8F 總樓地板面積:193010.79 類別:經銷:無 統一編號:03702716 地上樓層:8 地下樓層:2				
防火管理 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 未遵用防火管理人(含異動) 未制定消防防護計畫(含共同、變更及施工) 未實施自衛消防編組訓練 未依消防防護計畫執行防火管理事項 防火管理人未接受培訓	檢修申報 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 半年未辦理消防安全設備檢修申報 半年度未辦理消防安全設備檢修申報 查獲專技人員不實檢修	消防設備 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 現場無關消防物品 地毯 窗簾 布幕 不符合(設置未附有防偽標示之消防物品) 地毯 窗簾 布幕 其他	留人 <input type="checkbox"/> 免檢 <input type="checkbox"/> 其他 現場人數: 人 核備號碼: 核備人數: 未核備 容留人數超過,現場人數: 人	
消防安全設備法令依據 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防範辦法(55.07.16發布) <input type="checkbox"/> 年各類場所消防安全設備設置標準	<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物章章	<input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法 <input type="checkbox"/> 其他		
類別 滅火器(大型滅火器)	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 配件損壞 數量不足 滅火效能不足 壓力不足 未有標識 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 氣源組件故障 原液量不足或變質 泡沫滅火器損壞或拆除 滅火劑噴射不暢或拆除 警報裝置故障 泡沫滅火器障礙 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 噴霧器故障或拆除 噴霧器數量不足或故障 緊急電源故障或拆除 無法強制閉鎖 音響不足(dB) 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 專用 兼用 設置有中繼警消(位於 層) 不符合 中繼泵組件故障 緊急聯絡電話故障 手動啟動裝置故障 水帶箱蓋不足 啟動表示燈故障 出水口損壞或阻塞 送水口標示脫落或損壞 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他
室內消防栓設備	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合(測試取水壓力 kg/cm ²) <input type="checkbox"/> 不符合 箱內組件故障 箱內其鎖不足或損壞 消防栓操作障礙 取水壓力不足(kg/cm ²) 送水口損壞或未標示 啟動裝置故障 底閥故障 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 連動裝置故障 控制線故障 警報裝置故障 噴霧器損壞或拆除 噴霧器數量不足 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 故障或拆除 箱口面積不足 操作空間不足 下降空腔障礙 下降空腔面積不足 標示脫落或拆除 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 排煙機故障 排煙門故障或遮斷 連動開關故障或未設 排煙機(控制盤)故障 排煙量不足(實測 m ³ /min) 防煙窗未設或損壞 自然排煙口故障或面積不足(mi) 緊急電源故障或拆除 其他
自動滅水設備	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 各樓層均設 十一樓以上設 樓設 不符合 氣源組件故障 水霧噴頭損壞或拆除 滅水頭噴射不暢 滅水頭空間不足 未端查驗管拆除 送水口損壞或未標示 警報裝置故障 流水檢知裝置制水閥關閉(層) 取水壓力不足(kg/cm ²) 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 受信總機故障 探測器損壞或拆除 探測器數量不足 探測器位置不符 探測器設置種類不符 火警分區迴路故障或異常 火警發信機故障或拆除 報警指示燈故障 火警警鈴故障 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 故障或拆除 線度不足 規格不符 緊急電源故障或拆除 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 排煙(進風)機故障 排煙(進風)口故障或遮斷 進風口面積不足 連動開關未設或故障 手動啟動開關故障或未設 排煙受信總機故障 排煙(進風)量不足(m ³ /min) 排煙口高度或面積不足 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他
水霧滅火設備	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 氣源組件故障 水霧噴頭損壞或拆除 水霧噴水障礙 滅水頭噴射不暢 送水口損壞或未標示 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 受信總機故障 檢知器損壞或拆除 滿表示示燈故障或拆除 警報裝置故障 緊急電源故障或拆除 耐燃或耐熱保護不符 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 故障或拆除 線度不足 規格不符 緊急電源故障或拆除 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 標示脫落 220V相序不符 未接緊急電源 耐燃或耐熱保護不符 其他
消防專用蓄水池	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 泵浦組件故障 手動啟動裝置故障 採水口(投入孔)標示脫落 有效水量不足(實測 m ³) 緊急聯絡電話故障 緊急電源故障或拆除 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合(應經實際送水測試) <input type="checkbox"/> 不符合 未設 保護箱損壞 增壓器分配器未設或損壞 接頭未標示 洩流回輸電纜損壞 耐燃或耐熱保護不符 耐燃電纜遺失 無法有效通信 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 故障 自動切換裝置故障 其他	檢查情形 <input type="checkbox"/> 免設 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 其他
違規 查報	未發現 <input type="checkbox"/> 有發現 <input type="checkbox"/> 逃生通道堵塞 <input type="checkbox"/> 安全門、安全梯堵塞 <input type="checkbox"/> 防火區劃破壞或拆除 <input type="checkbox"/> 其他			
備註	1.最近1次檢修申報日期為2020/05/29, 請實地檢核申報, 合格申報與網路申報原則於每年五月及十一月前完成申報。 2.實地最近1次防火管理之演練日期為2019/12/10, 為落實自衛消防編組訓練, 建議下次演練日期為 年 月 日前辦理。 3.其他:			
簽名及蓋章	消防設備師(士) 陳柏霖	專任人員或場人員 中華民國對外貿易發展協會 職業安全衛生管理員 張開始	檢核人員 黃志芳	審核人員

◎如有須本局服務之處, 請洽聯絡電話:27582390
◎本局執行救災、護理或消防安全檢查時, 均不收取任何費用, 如有人藉消防機關或人員名義推銷消防器材, 請立即向本局政風室(電話:27297668轉6611或6621)或撥119電話檢舉。